




Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zarząd Zlewni
w Koszalinie
SK.ZUZ.4210.48.2024.IM

Koszalin, dnia 15.04.2024 r.



DECYZJA

Na podstawie:

- art. 390 ust.1 pkt 1b, art. 397 ust. 3 pkt 2a, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.),
- rozporządzenia z dnia 24 stycznia 2019 r. Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie zakresu wymagań, jakie dla obiektów budowlanych lokalizowanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią może określać pozwolenie wodnoprawne (Dz. U. z 2019 r., poz. 227),
- art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.),

udzielam POZWOLENIE WODNOPRAWNE

spółce Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Koszalinie ul. Morska 10, 75-950 Koszalin na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, tj. sieci elektroenergetycznej dla zasilania budynków wielolokalowych na dz. 306/2, 306/4 i 483, obręb Sarbinowo, gmina Mielno, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie o współrzędnych w układzie odniesienia PL-ETRF2000:

pkt	x	y
e1a	6013738,38	5563653,05
e2a	6013739,16	5563650,30
e3a	6013739,48	5563649,20
e4a	6013732,58	5563607,34
e5a	6013723,33	5563565,93
e6a	6013722,89	5563565,68
e7a	6013718,68	5563563,17
e1b	6013738,51	5563653,16
e2b	6013739,21	5563650,70
e3b	6013739,64	5563649,22
e4b	6013732,73	5563607,29
e5b	6013723,47	5563565,83
e6b	6013722,84	5563565,46
e7b	6013718,83	5563563,07



oraz określam wysokość opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 286,00 zł.

Zobowiązuje się korzystającego z pozwolenia do:

1. wykonania robót w ramach przedsięwzięcia, zgodnie z rozwiązaniami przedstawionymi w operacie wodnoprawnym i dotrzymania warunków uzgodnień dołączonych do dokumentacji,
2. zapobiegania zanieczyszczenia gruntu wód powierzchniowych oraz podziemnych, w trakcie prowadzenia prac związanych z niniejszym przedsięwzięciem,
3. przywrócenia do stanu pierwotnego terenów czasowo zajętych w związku z wykonaniem robót,
4. zorganizowania i monitorowania w trakcie realizacji inwestycji w nawiązaniu do aktualnych danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w zakresie informacji dotyczących sytuacji meteorologicznej,
5. pokrycia ewentualnych strat i usunięcia szkód spowodowanych wykonywaniem robót oraz mogących powstać w wyniku korzystania z pozwolenia wodnoprawnego,
6. usunięcia z terenu sprzętu oraz materiałów budowlanych mogących zanieczyścić wody i utrudnić akcję przeciwpowodziową, w przypadku wystąpienia zagrożenia powodzią,
7. powiadamiania Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszelkich zmianach w trakcie wykonywania robót i korzystania z niniejszego pozwolenia wodnoprawnego każdorazowo powołując się na znak niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

W dniu 06.02.2024 r. do siedziby Zarządu Zlewni w Koszalinie wpłynął wniosek Stanisława Budnickiego, będącego pełnomocnikiem spółki Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Koszalinie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych. Do wniosku załączono operat wodnoprawny sporządzony w lutym 2024 r.

Pismem z dnia 23.02.2024 r., na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej zw. KPA) w związku z art. 390 ust. 1 pkt 1b, art. 400 ust. 7, art. 401, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (dalej zw. Ustawą), zawiadomiono zainteresowane strony oraz podano do publicznej wiadomości fakt wszczęcia postępowania administracyjnego oraz możliwość zapoznania się z aktami sprawy i wniesienia uwag. W zakreślonym terminie uwag do postępowania nie wniesiono.

Teren opracowania znajduje się na obszarze pasa technicznego oraz pasa ochronnego brzegu morskiego, w związku z tym organ uzgodnił z Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie projekt niniejszej decyzji w drodze postanowienia z dnia 10 kwietnia 2024 r., znak: GPG-I.5010.8.2.24.MS (8) na podstawie art. 37 ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1991 roku o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 960 ze zm.). Dla planowanego zamierzenia uzyskano decyzję z dnia 14.08.2023 r., na wykorzystanie pasa technicznego do celów innych niż ochronne, wydaną przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, znak:OW.5100.101.23.DSz (7).

Celem przedsięwzięcia jest lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych tj. sieci elektroenergetycznej dla zasilania budynków wielolokalowych na dz. 306/2, 306/4 i 483, obręb Sarbinowo w ramach realizacji zadania pn. „budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 KV oraz elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV i nn 0,4 KV w celu przyłączenia do sieci zespołu budynków wielolokalowych z halami garażowymi podziemnymi, zlokalizowanych w m. Sarbinowo, ul. Leśna 10, na działkach 398/5, 483 w obrębie ewidencyjnym Sarbinowo, gmina Mielnio, powiat koszaliński”. Przewody elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15KV ułożone zostaną metodą przewiertów sterowanych w rurach osłonowych AROT SRS-G 160 długości 84 m, układanych na głębokości min. 1,5 m od powierzchni gruntu pobocza drogi, bez naruszenia konstrukcji jezdni asfaltowej. Przed i za miejscem wykonania przewiertów przewody sieci ułożone zostaną w wykopach otwartych w rurach osłonowych AROT DVK 160 długości 6 m. Zastosowane rurociągi osłonowe połączone zostaną złączkami oraz zabezpieczone na końcach dławicami czopowymi uszczelniającymi EK 186/140. Do ułożonych rur osłonowych wprowadzone zostaną przewody dwóch linii kablowych SN 15kV typu 3xNA2XS(FL)2Y 150 mm² o całkowitej długości 86m.

Teren objęty inwestycją znajduje się częściowo w granicy obszaru szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt. 34 lit. d (pas techniczny) d Ustawy. Zgodnie z załączonym opracowaniem z uwagi na charakter i niewielki zasięg oddziaływania, zakres planowanej lokalizacji nie spowoduje ryzyka

zwiększenia zagrożenia powodziowego oraz nie przyczyni się do zmian w stosunkach wodnych na tym terenie.

Miejsce realizacji inwestycji znajduje się w obszarze bezpośredniej zlewni morza. Najbliżej położoną jednolitą częścią wód powierzchniowych to JCWP przybrzeżnych o kodzie CW60001WB3 i nazwie Polskie wody przybrzeżne Basenu Bornholmskiego. JCWP posiada status naturalnej części wód. Aktualny stan JCWP został określony jako zły o zagrożonym ryzyku nieosiągnięcia celów środowiskowych. Ponadto miejsce planowanej inwestycji znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych o kodzie GW60009 region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego. Stan JCWpd jest słaby, stan chemiczny – dobry, stan ilościowy – słaby. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego – zagrożona ilościowo.

Planowana inwestycja znajduje się na obszarze objętym formą ochrony przyrody, o której mowa w art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Jest to obszar chronionego krajobrazu Koszaliński Pas Nadmorski. Przedmiotowa inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na ww. formę ochrony przyrody oraz jej cele i przedmioty ochrony.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne zgodnie z art. 396 Prawa wodnego nie narusza ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych, ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, ustaleń programu ochrony wód morskich, ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 i 4 ustawy Prawo wodne za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wnosi się opłatę, zaś jeżeli w jednej decyzji wydano co najmniej dwa pozwolenia wodnoprawne, które nie są tożsame rodzajowo, opłatę, o której mowa w ust. 3, mnoży się przez liczbę tych pozwoleń wodnoprawnych, przy czym maksymalna wysokość opłaty nie może przekroczyć 5720,17 zł. Na dzień wydania decyzji wnioskodawca wniósł opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 286,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę – orzekam jak w rozstrzygnięciu decyzji.

Pouczenie

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia od konieczności przestrzegania dalszych wymagań określonych przepisami ustaw - Prawo ochrony środowiska, Ustawy o odpadach i Ustawy o ochronie przyrody
2. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
3. Na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią zakazuje się gromadzenia ścieków, nawozów naturalnych, środków chemicznych, a także innych substancji lub materiałów, które mogą zanieczyścić wody, oraz prowadzenia przetwarzania odpadów, w szczególności ich składowania.
4. Odpowiedzialnym za ewentualne szkody wynikłe z wykonania niniejszej decyzji jest Wnioskodawca.
5. Odpowiedzialność za treść oraz wszelkie dane, w tym obliczenia, zawarte w opracowanym wniosku i dokumentacji wodnoprawnej ponosi Wnioskodawca.
6. Pozwolenie wodnoprawne nie jest jednoczesnym zezwoleniem na rozpoczęcie jakichkolwiek prac budowlanych.
7. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
8. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do odwołania. Skutkiem zrzeczenia się prawa do odwołania przez wszystkie strony postępowania jest ostateczność i prawomocność decyzji, jej wykonalność, a także brak możliwości zaskarżenia decyzji do organu wyższej instancji lub sądu administracyjnego.



p.o. DYREKTOR
Zarząd Zlewni w Koszalinie

Dariusz Tkacz

Otrzymują:

1. Stanisław Budnicki
2. Starostwo Powiatowe w Koszalinie
3. AKROPOL Poznań 5 Sp. z o.o.

Do wiadomości:

1. Gmina Mielno
2. PGW WP RZGW w Szczecinie – RZI, RFF
3. PGW WP Zarząd Zlewni w Koszalinie – aa

Zarząd Zlewni Koszalin
Zwycięstwa 111
75-601 Koszalin

Umowa z pocztą polską nr
RZ.O.282.1.2023/1



RKW/1885/2024



list poleca

(00)559007734091823137



R

(00)559007734091823137



Poczta Polska

Oplata pobrana _____ zł _____ gr

2023

Starosta Koszaliński
ul. Raclawicka 13
75-620 Koszalin