



Koszalin 17.01.2022 r.

RKW-2021-712

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zarząd Zlewni
w Koszalinie

SZ.ZUZ.2.4210.45.2021.MD



RPW/1842/2022 P
Data: 2022-01-21

DECYZJA

Na podstawie :

- art. 389 pkt 1, 2 i 6, w związku z art. 16 pkt 65 lit. d, art. 34 pkt 12, art. 35 ust. 3 pkt 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.),
- art. 104 oraz art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

udzielam

POZWOLENIE WODNOPRAWNE

przedsiębiorstwu **Europlant Polska Sp. z o.o., Laski Koszalińskie 3A, 76-039 Biesiekierz** na:

- 1) wykonanie urządzeń wodnych, – studni S1 na terenie ujęcia wody podziemnej w Świeminie (działka geodezyjna nr 49/4, obręb ewidencyjny Świemino, gmina Biesiekierz, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie), o parametrach:
współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5995904,7, Y: 5561891,7,
głębokość H = 23,0 m p.p.t.,
zasoby eksploatacyjne ujęcia Q = 9 m³/h, przy depresji S = 3,77 m,
- 2) szczególne korzystanie z wód, tj. korzystanie z wód do nawadniania gruntów lub upraw, a także na potrzeby działalności rolniczej w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333), w ilości większej niż średniorocznie 5 m³ na dobę,

Zobowiązuje się użytkownika ujęcia do:

- a) bezwzględnego zastosowania urządzenia lub zespołów urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody mniejszej niż 10 m³ na godzinę,
- b) uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (zgodnie z art. 389 pkt 1 i w związku z art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo wodne) na pobór wód podziemnych, które nie zostało objęte wnioskiem o udzielenie niniejszego pozwolenia wodnoprawnego, a które będzie miało miejsce w celu szczególnego korzystania z wód określonego w pkt 2 niniejszej decyzji. Pozwolenie należy uzyskać przed rozpoczęciem korzystania z usługi wodnej.
- c) prowadzenia pełnej dokumentacji związanej z eksploatacją ujęcia, przechowywania i udostępniania jej organom kontrolnym,
- d) oszczędnego gospodarowania wodą i zapobieganiu jej marnotrawstwu, w sposób nie przekraczający wydajności eksploatacyjnej studni,
- e) utrzymywania w należyłym stanie technicznym, sanitarnym i eksploatacyjnym ujęcia oraz urządzeń do poboru wody,
- f) zgodnie z informacją zawartą w operacie wodnoprawnym - wykonania analizy jakości wody w stanie pierwotnym (surowym) ze studni w zakresie obejmującym co najmniej: mętność, stężenie jonów wodoru (pH), przewodność elektryczna, azotyny, jon amonu, żelazo, azotany, fluorki, pestycydy, chlorki,



Ustawy chodzi o korzystanie z wody, inne niż jej pobór.

W sformułowaniu zawartym w art. 35 ust. 3 pkt 1 Ustawy ("pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych") nie określono celu, w którym ten pobór ma następować, w kategorii tej mieści się więc pobór wód w każdym możliwym celu, również w celu korzystania z wód do nawadniania gruntów lub upraw, a także na potrzeby działalności rolniczej. Wykładając zatem art. 34 pkt 12 Ustawy zgodnie z zasadą racjonalności logicznej prawodawcy uznać należy, że w jednostce redakcyjnej chodzi o takie korzystanie z wód do nawadniania gruntów lub upraw, a także na potrzeby działalności rolniczej, które nie polega na poborze wód podziemnych lub powierzchniowych. Skoro w zamkniętym katalogu usług wodnych podlegających opłacie sformułowanym w art. 268 ust. 1 Ustawy ustawodawca nie ujął poboru wody w celu nawadniania gruntów lub upraw, a także na potrzeby działalności rolniczej, zamieścił tam natomiast ogólnie opisana usługę "pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych" to oczywistym staje się, że w jego zamyśle "pobór wód do nawadniania gruntów lub upraw, a także na potrzeby działalności rolniczej" mieści się w "poborze wód podziemnych i powierzchniowych", o którym mowa w art. 268 ust. 1 pkt 1 Ustawy.

Z uwagi na powyższe, przed rozpoczęciem korzystania z wód, na Wnioskodawcę nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (zgodnie z art. 389 pkt 1 i w związku z art. 35 ust. 3 pkt 1 Ustawy) na pobór wód podziemnych, które nie zostało objęte wnioskiem o udzielenie niniejszego pozwolenia wodnoprawnego, a które będzie miało miejsce w celu szczególnego korzystania z wód określonego w pkt 2 niniejszej decyzji.

Przeprowadzone roboty geologiczne polegające na odwierceniu otworu studziennego S1 zostały wykonane na działce geodezyjnej nr 49/4, obręb ewidencyjny Świemino, gmina Biesiekierz, będącej własnością Wnioskodawcy. Pobierana z ujęcia woda wykorzystywana będzie na potrzeby działalności rolnej Wnioskodawcy (głównie dla potrzeb wykonywania oprysków upraw rolnych – plantacji ziemniaków oraz funkcjonowania planowanej przechowalni i budynku biurowo-socjalnego – wc, prysznic). Na terenie gospodarstwa rolnego będzie pracować około 8-10 osób w okresie sortowania ziemniaków tj. od lutego do końca kwietnia. W pozostałych miesiącach mogą tam przebywać średnio 1-2 osoby. W okresie zbioru ziemniaków (sierpień-październik) będzie pracować około 4-5 osób.

Woda przede wszystkim pobierana będzie na potrzeby wykonywania oprysków plantacji ziemniaków w okresie maj - sierpień. Zabiegi takie wykonywane są wówczas średnio raz w tygodniu, a zapotrzebowanie wody w tym okresie wynosi około 30 m³/d. Docelowo będzie jednak wyższe, gdyż planowane jest zwiększenie powierzchni upraw ziemniaka w tym rejonie. Z uwagi na powyższe zużycie wzrośnie do około 60 m³/d.

Maksymalny godzinowy pobór wody nie może być wyższy niż zatwierdzone w dokumentacji hydrogeologicznej zasoby eksploatacyjne ujęcia wynoszące 9,0 m³/h.

Zgodnie z założeniami opisanymi w operacie wodnoprawnym woda ze studni pobierana będzie przy pomocy pompy dostosowanej do zapotrzebowania na wodę. Wnioskodawca zawarł w operacie wodnoprawnym informację, iż planowane do wykonania urządzenie wodne nie należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust.1, pkt. 73 i 74 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839). Ponadto, pismem z dnia 29.07.2021 r. w imieniu Wnioskodawcy wyjaśnienia złożył Artur Adamczewski, upr. hydrogeolog geol. V-1728, w których stwierdza, iż: „(...) najbliższymi otworami studziennymi w rejonie omawianego ujęcia są studnie wodociągowe – numer wg. Banku Hydro ID 800097 oraz 800011 zlokalizowane ok. 0,4 km na południowy wschód od studni, przy czym otwór 800011 został zlikwidowany. Zarówno planowane urządzenie wodne, jak i opisane powyżej czynne ujęcie wodociągowe pobierają wodę z utworów czwartorzędowych. Jednakże projektowana studnia będzie ujmować pierwszy przypowierzchniowy poziom wodonośny. Z kolei ujęcie 800097 ujmuje główny czwartorzędowy poziom wodonośny stanowiący międzyglinowe i podglinowe utwory piaszczyste starszych zlodowaceń. Na podstawie kart otworów można stwierdzić, że poziomy te nie znajdują się w więzi hydraulicznej, o czym świadczy fakt, że zwierciadła wody obu poziomów stabilizują się na innych głębokościach. W związku z powyższym ujęcia pozostają bez wzajemnego wpływu a uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest nieuzasadnione”.

4. Odpowiedzialnym za ewentualne szkody wynikłe z wykonania niniejszej decyzji jest Inwestor.
5. Podmiot pobierający wodę podziemną zgodnie z art. 268 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne obciążony jest opłatą za korzystanie usług wodnych. Wysokość opłaty ustalają Wody Polskie oraz przekazują podmiotom obowiązanych do ponoszenia opłat za usługi wodne w formie informacji rocznej, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty (art. 271 ust. 1 pkt 1).
6. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
7. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do odwołania. Skutkiem zrzeczenia się prawa do odwołania przez wszystkie strony postępowania jest ostateczność i prawomocność decyzji, jej wykonalność, a także brak możliwości zaskarżenia decyzji do organu wyższej instancji lub sądu administracyjnego.



Zap. D. TKATZ
Zarządu Zlewni w Koszalinie
Zastępca Dyrektora
Dariusz Tkacz

Otrzymują:

1. Europlant Polska Sp. z o.o.
Laski Koszalińskie 3 A
76-039 Biesiekierz
2. PGW WP RZGW w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13A
70-030 Szczecin
3. PGW WP Zarząd Zlewni w Koszalinie:
 - a) ZUO
 - b) ZUZ - aa

oraz

4. Urząd Gminy w Biesiekierzu
Biesiekierz 103
76-039 Biesiekierz
5. Starostwo Powiatowe w Koszalinie
ul. Raclawicka 13 A

z prośbą o podanie powyższej informacji do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na BIP urzędu na okres 14 dni oraz powiadomienia o powyższym Zarząd Zlewni w Koszalinie