



Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie

Zarząd Zlewni  
w Koszalinie

SZ.ZUZ.2.4210.458.2022.PM



RPW/6859/2023 P  
Data: 2023-03-23

Koszalin, dnia 20.03.2023 r.  
RKW-2023-2305

Starostwo Powiatowe w Koszalinie  
KANCELARIA OGÓLNA  
W P L Y N Ę Ł O

23. 03. 2023

Nr .....  
Zał. .... Podpis .....

### OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

Dyrektor Zarządu Zlewni w Koszalinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), zawiadamia że została wydana decyzja znak: SZ.ZUZ.2.4210.458.2022.PM z dnia 20.03.2023 r. dla Gminy Świeszyno udzielająca pozwolenie wodnoprawne na usługi wodne:

1. pobór wód podziemnych z istniejącego ujęcia zlokalizowanego w miejscowości Sieranie (działka geodezyjna nr 141/15, obręb ewidencyjny Zegrze Pomorskie, gmina Świeszyno, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie) otwór studzienny o głębokości 77,0 m, wydajności eksploatacyjnej  $Q_e = 21,0 \text{ m}^3/\text{h}$ , przy depresji 23,7 m, o współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X= 5990898,53 Y=5578597,33, w ilości:

**$Q_{\text{max.s}} = 0,00011 \text{ m}^3/\text{s}$ ,**

**$Q_{\text{śrd.}} = 14,4 \text{ m}^3/\text{d}$ ,**

**$Q_{\text{dop.r}} = 5260 \text{ m}^3/\text{rok}$ ,**

2. wprowadzanie ścieków (wód popłucznych) pochodzących ze SUW w m. Sieranie do ziemi- rowu melioracyjnego zlokalizowanego na działce geodezyjnej nr 141/43 obręb Zegrze Pomorskie, gm. Świeszyno o współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X=5990887,81 Y= 5578509,96, w ilości:

**$Q_{\text{max.s}} = 0,00003 \text{ m}^3/\text{s}$ ,**

**$Q_{\text{śrd.}} = 0,4 \text{ m}^3/\text{d}$ ,**

**$Q_{\text{dop.r}} = 40 \text{ m}^3/\text{rok}$**

przy zachowaniu maksymalnych wskaźników zanieczyszczeń na odpływie w wysokości:

odczyn pH - 6,5-9,0

zawiesiny ogólne - 35 mg/l

żelazo ogólne - 10 mg/l

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Zarządu Zlewni w Koszalinie ul. Zwycięstwa 111, 75-601 Koszalin w Dziale Zgód Wodnoprawnych, pok. 215 w godzinach 8:30 – 15:30 w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.

Z up. DYREKTORA  
Zarządu Zlewni w Koszalinie  
Zastępca Dyrektora

Dariusz Tkacz



**Otrzymują:**

1. Urząd Gminy Świeszyno
2. Starostwo Powiatowe w Koszalinie

z prośbą o podanie powyższej informacji do publicznej wiadomości  
w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na BIP urzędu  
na okres 14 dni oraz powiadomienia o powyższym Zarząd Zlewni w Koszalinie